

## Tabella riassuntiva attivazioni / riattivazioni fornitura gas

ATTIVITA'	Tipologia Impianto	Impianto soggetto ad accertamento documentale (delibera AEEGSI 40/14)	Moduli richiesti da ADRIGAS S.p.A.	Tempi massimi di attivazione/riattivazione
Attivazione della fornitura (A40)	Impianto nuovo/trasformato (2)(3)(4)	SI (Titolo II – III del.40/14)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Allegato H/40</b></li> <li><b>Allegato I/40</b></li> <li>Allegati tecnici obbligatori</li> <li>Requisiti tecnico professionali installatore</li> <li>Eventuali altri documenti (vedi sez. Titolo II – III del.40/14)</li> <li><b>Modulo B/12:</b> Per contatori &gt; G6 (sulla targhetta del contatore QMax &gt; 10mc/h) – Vedi sez. Linea Guida CIG n.12 – Attivazione o riattivazione della fornitura del Cliente Finale.</li> </ul>	10 giorni lavorativi (il conteggio parte dal momento in cui ADRIGAS riceve la documentazione corretta e completa)
Riattivazione della fornitura sospesa per lavori (A40)	Impianto sospeso modificato (3)	SI (Titolo III del.40/14)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Allegato H/40</b></li> <li><b>Allegato I/40</b></li> <li>Allegati tecnici obbligatori</li> <li>Requisiti tecnico professionali installatore</li> <li>Eventuali altri documenti (vedi sez. Titolo III del.40/14)</li> <li><b>Modulo B/12:</b> Per contatori &gt; G6 (sulla targhetta del contatore QMax &gt; 10mc/h) – Vedi sez. Linea Guida CIG n.12 – Attivazione o riattivazione della fornitura del Cliente Finale.</li> </ul>	10 giorni lavorativi (il conteggio parte dal momento in cui ADRIGAS riceve la documentazione corretta e completa)
Attivazione della fornitura (A01)	Impianto nuovo (Uso tecnologico) o impianto esistente	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modulo B/12:</b> Per contatori &gt; G6 (sulla targhetta del contatore QMax &gt; 10mc/h) – Vedi sez. Linea Guida CIG n.12 – Attivazione o riattivazione della fornitura del Cliente Finale.</li> <li>Requisiti tecnico professionali installatore</li> </ul>	10 giorni lavorativi (il conteggio parte dal momento in cui ADRIGAS riceve la documentazione corretta e completa)
Riattivazione della fornitura sospesa per lavori (A01)	Impianto sospeso modificato (Uso tecnologico)	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modulo A/12 (sempre)</b> Vedi sez. Linea Guida CIG n.12 – Attivazione o riattivazione della fornitura del Cliente Finale</li> <li><b>Modulo B/12:</b> Per contatori &gt; G6 (sulla targhetta del contatore QMax &gt; 10mc/h) – Vedi sez. Linea Guida CIG n.12 – Attivazione o riattivazione della fornitura del Cliente Finale.</li> <li>Requisiti tecnico professionali installatore</li> </ul>	10 giorni lavorativi (il conteggio parte dal momento in cui ADRIGAS riceve la documentazione corretta e completa)

**NOTA BENE:** Il [Decreto n.37/08](#), in caso di nuova fornitura di un impianto gas mai allacciato e nel caso di una aumento della portata termica dell'impianto gas, prevede l'obbligo di invio al distributore, da parte del committente, della dichiarazione di conformità (allegati esclusi) entro i 30 giorni successivi alla data di allacciamento della fornitura gas, pena la sospensione della stessa da parte del distributore.

(1) Per allaccio alla rete di distribuzione si intende il collegamento interrato alla tubazione del gestore della rete. L'allaccio termina in nicchia dove sono realizzati i punti di riconsegna;

(2) Per impianto nuovo si intende un impianto gas mai entrato in funzione;

(3) Per impianto modificato soggetto ad accertamento documentale si intende l'impianto di utenza che deve essere riattivato a seguito di:

- sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell'impresa di distribuzione;
- sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell'impianto;
- sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell'impianto;
- sospensione per cessazione o disdetta del contratto di fornitura con l'impianto interno soggetto a modifica

(4) Per impianto trasformato soggetto ad accertamento documentale si intende l'impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas che deve essere attivato.

### Riattivazioni “particolari” che non prevedono contratti con un venditore

ATTIVITA'	Tipologia Impianto	Impianto soggetto ad accertamento documentale (delibera AEEGSI 40/14)	Moduli richiesti da ADRIGAS S.p.A.	Tempi massimi di attivazione/riattivazione
Riattivazione della fornitura dopo sospensione per morosità (R01)	Impianto esistente	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modulo B/12:</b> Per contatori &gt; G6 (sulla targhetta del contatore QMax &gt; 10mc/h) – Vedi sez. Linea Guida CIG n.12 – Attivazione o riattivazione della fornitura del Cliente Finale.</li> <li>• Requisiti tecnico professionali installatore</li> </ul>	2 giorni lavorativi (il conteggio parte dal momento in cui ADRIGAS riceve la richiesta dal Venditore)
Riattivazione della fornitura dopo sospensione per sicurezza a seguito di attività di Pronto intervento (A02)	Impianto esistente	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modulo A/12 (sempre)</b> Vedi sez. Linea Guida CIG n.12 – Attivazione o riattivazione della fornitura del Cliente Finale</li> <li>• <b>Modulo B/12:</b> Per contatori &gt; G6 (sulla targhetta del contatore QMax &gt; 10mc/h) – Vedi sez. Linea Guida CIG n.12 – Attivazione o riattivazione della fornitura del Cliente Finale</li> <li>• Requisiti tecnico professionali installatore</li> </ul>	2 giorni lavorativi (il conteggio parte dal momento in cui ADRIGAS riceve la documentazione corretta e completa)

Nel caso in cui la prima attivazione/riattivazione non vada a buon fine, causa impianto interno non a tenuta, sarà necessario consegnare i moduli sotto riportati.

ATTIVITA'	Tipologia Impianto	Moduli richiesti da ADRIGAS S.p.A.
Attivazione o riattivazione della fornitura negata, al tentativo di (ri)attivazione precedente, per esito negativo della prova di tenuta eseguita in occasione della precedente richiesta.	Tutte le tipologie di impianto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modulo A/12 (sempre)</b> Vedi sez. Linea Guida CIG n.12 – Attivazione o riattivazione della fornitura del Cliente Finale</li> <li>• <b>Modulo B/12:</b> Per contatori &gt; G6 (sulla targhetta del contatore QMax &gt; 10mc/h) – Vedi sez. Linea Guida CIG n.12 – Attivazione o riattivazione della fornitura del Cliente Finale</li> <li>• Requisiti tecnico professionali installatore</li> </ul>